



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
KANALIZACJI
I ENERGETYKI CIEPLNEJ
Sp. z o.o.**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI

I ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6

tel. 86-275 08 88; 86 275 20 45

NIP 7221620331 R-200410051 KRS 0000373827

e-mail: zwkiewm@ceti.pl

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./fax: 86 275 08 88, zwkiewm@ceti.pl

NIP 722-162-03-31 R-200410051

KRS 0000373827

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie, dnia 17.03.2020r.

**Warunki techniczne przyłączenia
do miejskiej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej
nr 1/2020**

Dotyczy: wydania warunków podłączenia dla nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego na działkach o nr 690/5, 690/6, 690/7, 690/8, 690/9 w Wysokiem Mazowieckiem „za stadionem”.

ZWKiEC Sp. z o.o. informuję, że wyraża zgodę na dostawę energii cieplnej na potrzeby:

Rodzaj potrzeb	Moc dostarczana [MW]
Centralne ogrzewanie	$Q_{CO} = 0,4677$
Ciepła woda użytkowa	$Q_{CWU} = 0,3660$

1. Miejsce i sposób połączenia instalacji odbiorczej

Nowoprojektowana komora cieplna w ul. Ludowej (miejsce włączenia zaznaczone na dołączonej mapie). Włączenie projektowanej sieci ciepłowniczej do nowobudowanego osiedla wykonać od istniejącej sieci ciepłowniczej w ul. Ludowej DN 125, zamontować zawory odcinające kulowe na odejściach w projektowanej komorze ciepłowniczej. Średnice sieci ciepłowniczej do nowobudowanej osiedla dobrać wg obliczeń projektanta, przyłączenie wykonać w technologii rur preizolowanych.

2. Miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji instalacji odbiorczej

Miejscem rozgraniczenia własności wyznacza się pierwsze zawory na rozdzielaczach w pomieszczeniu węzła cieplnego.

3. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo rozliczeniowego

Układ pomiarowo rozliczeniowy zamontować w pomieszczeniu węzła cieplnego. Montaż przepływomierza ultradźwiękowego na przewodzie powrotnym sieci cieplnej.

4. Cisnienie w sieci

Na zasilaniu 0,60MPa

Dyspozycyjne 0,07MPa

5. Parametry wody instalacyjnej w warunkach obliczeniowych (-22°C)

Parametry czynnika	Zasilanie	Powrót
	°C	°C
W okresie grzewczym	130	70
Poza okresem grzewczym	70	42



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
KANALIZACJI
I ENERGETYKI CIEPLNEJ
Sp. z o.o.**

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 08 88, zwkiewiczwm@ceti.pl
NIP 722-162-03-31 R-200410051
KRS 0000373827

6. Wymagania dotyczące przyłącza i układu pomiarowo rozliczeniowego
 - Zamontować układ pomiarowo-rozliczeniowy ultradźwiękowy.
 - Przepływomierz na przewodzie powrotnym sieci ciepłej.
 - Zamontować regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu.
7. Inne informacje
 - Warunkiem rozpoczęcia poboru ciepła jest wybudowanie sieci ciepłej oraz podpisanie „Umowy sprzedaży energii ciepłej”.
 - Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia dostarczania ciepła do obiektu Odbiorcy jest wyposażenie obiektu w węzeł cieplny przez Odbiorcę.
 - Urządzenia do rozgraniczenia własności stron muszą być dostępne w każdej dla pracowników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
 - Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wydania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Michalski

Wskazanie linii i punktów pomiarowych

