RZUT VII PIĘTRA – budynek mieszkalny wielorodzinny S1 skala 1:100
Instalacja centralnego ogrzewania



LEGENDA:

1/16° – oznaczenie pomieszcz.

CN–21KV2–60/1.00
646W
n 2 – grzejnik płytowy

2 – oznaczenie pionu nr pionu

– proj. przewody zasilajace instalacji c.o. w posadzce

– proj. przewody powrotne instalacji c.o.w posadzce

UWAGI:

1. Przy oznaczaniu typu grzejnika – CN–KV2 oznacza grzejnik stalowy płytowy COSMO zaworowy firmy VOGEL&NOOT z wbudowanym zaworem termostatycznym DANFOSS nr 013G0361.
2. Piony oraz podejścia pod piony wykonać z rur stalowych instalacyjnych łączonych przez spawanie.
3. Grzejniki typu CN–KV2 w pomieszczeniach mieszkalnych należy wyposażyć w podwójne przyłącze grzejnikowe RLV–KS–K katowe firmy DANFOSS z funkcja odciecia grzejnika.
4. Grzejniki typu CN–KV2 na klatkach schodowych należy wyposażyć w podwójne przyłącze grzejnikowe RLV–KS–P proste firmy DANFOSS, z funkcją odłączenia grzejnika.
5. Na przewodach powrotnych przy podejściach do grzejników łazienkowych typu COSMO STANDARD zamontować zawór grzejnikowy powrotny katowy z nastawa wstępna typ RLV firmy DANFOSS umożliwiający odłączenie grzejnika.
6. Na przewodach zasilających przy podejściach do grzejników łazienkowych typu COSMO STANDARD zamontować termostatyczne zawory katowe RA–N firmy DANFOSS z głowicą termostatyczną typu RAW–K firmy DANFOSS.
7. Na przewodach (na odejściach od pionów) zasilających każde mieszkanie zamontować ciepłomierze typu MULTICAL 302 firmy KAMSTRUP (wersja na zasilanie).
8. Długość grzejnika opisana na rysunku jest mimimalnna długością wymagana dla zapewnienia optymalnej ilości ciepła.
9. Na pionach zamontować automatyczny zawór odpowietrzajacy AFRISO z zaworem stopowym i kulowym.
10. Wszystkie podejścia grzejnikowe nie opisane na rysunku traktować jako DN 16x2.

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO – INWESTYCYJNYCH "NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam ul. Rycerska 20/7 18–400 Łomża				
NR DT 04/2021	BRANŻA sanitarna	STADIUM P.W.	SKALA 1:100	ARK. NR 4

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczna.

ADRES INWESTYCJI:
jednostka ewidencyjna, m. Wysokie Mazowieckie 201301_1, obreb ewidencyjny 0001; działka nr 2431

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut VII pietra – instalacja centralnego ogrzewania.

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Adasiewicz upr. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanit. PDL/0116/PWOS/08	10.03.2021	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Adam Florczyk upr. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanit. PDL/0117/PWOS/08	10.03.2021	