

# Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej – przekrój A-A

PRZEKRÓJ PIONOWY

A-A

Wentylator dachowy DAs-400 MX/ 900obr/min, silnik AC, Wyrtznia ścienna ekapów WK4 WK5 Kratka ścienna Dn200 PTS-400 U=400V, Pmax=1,5kW, l=4,3A, podstawa tłumiąca PTS-400

Regulator wentylatora dachowego CPR-EC (w osłonie) Wo6

Wentylator dachowy RF/EC-125/H, Q=560m<sup>3</sup>/h na podłazie dachowej RSS-300 U=230V, Pmax=67W, I=0,6A, Pstat max=380Pa, Tłumik elastyczny AKU-COMP-125-1000 Pokrywa rewizyjna IPR 180-80 ALNOR + rewizja w kominie do podłączenia czujników podciśnienia od regulatora CPR-EC went. Redukcja RPCL 200-125, ALNOR

wentylacja

142,84 rzedna posadzki piwnicy

145,30 rzedna dna kanału went.

