Połączenie K1



Połączenie K2



Ściąg klatki schodowej



Połączenie K1
Widok z góry



Połączenie K2
Widok z góry



Uwagi:
1. Węzły po wykonaniu połączenia zabetonować betonem B25.
2. Płaskowniki, jeżeli nie opisano inaczej, spawać do marek spoiną pachwinową grubości 4mm, długość spoiny min. 80mm.

Wykaz stali zbrojeniowej połączeń klatek schodowych

Nr pręta	ø	Długość	Ilość	Długość łączna [m]		
				A-IIIN	Akcesoria	
				Ø16	bl50x6	L80x40x6
				[kg/mb]		
	[mm]	[m]	[szt.]	1,578	2,355	5,41
1	16	2,850	6	17,10	-	-
	bl50x6	0,050	13	-	0,65	-
	bl50x6	0,100	13	-	1,30	-
	L80x40x6	0,040	12	-	-	0,48
Długość ogółem wg Ø:			[m]	17,10	1,95	0,48
Ciężar wg Ø:			[kg]	26,98	4,59	2,60
Ciężar ogółem:			[kg]	34,17		

Beton C20/25
Stal A-IIIN
otulina 2,5 cm

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU: K18

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

DATA: 04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:
Połączenie elementów klatki schodowej
Ściąg ścian klatki schodowej

SKALA:

KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk — NR UPRAWNIEŃ: Bł/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz — NR UPRAWNIEŃ: Bł/57/77